

《事故情報》

LP ガス容器爆破・火災事故

(一社) 大阪府高圧ガス安全協会
事務局

本年2月4日10時頃、東京都大田区 JR 大森駅近くのラーメン店が入る建物などで火事が発生し、男性1人が火傷を負う事故が発生しました。この事故の影響で JR 京浜東北線・東海道線に運転見合わせなどの大きな影響が出ました。

X (旧ツイッター) 写真などによると、ラーメン店近くに LP ガス容器貯蔵庫があり、出火元はその LP ガス容器貯蔵庫と考えられます。また、貯蔵庫外に LP ガス容器があることから交換作業中に何らかの要因で漏洩・発火・爆発したものと推定されます。

事故原因の詳細は不明ですが、本事故の状況から学べる教訓を職場で考えていただき、自主保安力の強化に役立てていただきたく、情報を配信させていただきます。

1. 事故概要

- (1) 発生日時：令和6年2月4日（日） 10時頃
- (2) 発生場所：東京都大田区 JR 大森駅近く
- (3) 物的被害 建物の一部焼損
JR 京浜東北線・東海道線が約3時間運転見合わせ
事故時、停車した電車から乗客約800人を線路に降ろして、徒歩誘導実施。
- (4) 人的被害 20代男性が火傷
- (5) 事故原因 LP ガス容器交換時と考えられますが、詳細は不明。

LP ガスは可燃性ガスであり、容器交換時には漏洩に気を付け、火気などを近くに置かないよう作業員（一般消費者含む）に徹底してください。

2. 報道記事（添付します）

- (1) インターネット情報
「東京都大田区大森駅前のラーメン店 LP 爆発」で検索すると出てきます。

以 上

JR大森駅近くの飲食店などで火事 乗客約800人線路へ

2024年2月4日 15時09分 東京都

4日午前10時ごろ、東京・大田区の大森駅近くのラーメン店が入る建物などで火事があり、JR京浜東北線と東海道線はおよそ3時間にわたって運転を見合わせました。

JR東日本によりますと、この影響で、停車した電車から乗客およそ800人を線路に降ろし、徒歩で誘導する措置を取ったということです。



4日午前10時10分ごろ、東京・大田区山王の飲食店から火が出ているなどと消防に通報がありました。

警視庁や東京消防庁によりますと、消防車など26台が出て、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、ラーメン店の一部と、隣にある別の建物の2階と3階部分の一部が焼けたということです。

この火事で20代の男性1人がやけどを負いましたが、命に別状はないということです。

現場では爆発音がしたという情報もあり、警察や消防が火事の原因を調べています。

近所に住む男性「爆発は2回あった」



爆発の瞬間をとらえた映像

4日午前10時15分ごろに東京・大田区の火事の様子を撮影した映像です。

建物から火が吹き出し、黒い煙が立ちのぼっています。

その後、爆発したように激しく炎上し、建物全体が炎に包まれるようすも写っています。

撮影した近所に住む40代の男性は「近くを歩いていたら焦げ臭いにおいがしたので現場の方に行ってみると、建物から煙が出ていて、その後、火の勢いが激しくなっていました。爆発は2回あり、周りでは泣いている子どももいました。見たことのない大きな火事で怖いと思いました」と話していました。