

《注意喚起》

千葉豪雨により流出した高圧ガス容器による事故防止について

(一社) 大阪府高圧ガス安全協会
事務局

令和 8 年 8 月 13 日から翌 14 日にかけて千葉県を中心に関東地方で発生した集中豪雨(千葉豪雨)の影響により、千葉県内において酸素ガス容器及び圧縮アセチレンガス容器が流出したとの情報が確認されておりました。

その後、依然、流出した容器が見つかっていないことが、報道の取材で判明しております。

流出した容器は、東京湾まで流された可能性もあり、高圧ガス容器を発見された場合は、関係機関へ連絡し、みだりに触れない、移動させない、ガス臭くなくても、容器周辺では火気を使用しない等の注意喚起がなされています。

近年、自然災害を起因とした高圧ガス事故が増加傾向にあります。本注意喚起の状況から学べる教訓を職場で考えていただき、自主保安力の強化に役立てていただきたく、情報を配信させていただきます。

1. 事故概要

- (1) 発生日時：令和 8 年 8 月 13 日（木）～15 日（土）朝
この間に流出したものと推定されます。
- (2) 発生場所：亥鼻橋架け替え工事現場
- (3) 流出した容器：酸素容器 9 本とアセチレン容器 6 本
- (4) 物的被害：現時点では被害なし
- (5) 人的被害：現時点では被害なし
- (6) 事故原因：事故原因の詳細は不明ですが、千葉豪雨で千葉市花見川区の花見川が増水した影響により流出したものと推定されます。

2. 関連情報

- (1) 経済産業省ホームページ
[令和 8 年 8 月千葉豪雨により流出した高圧ガス容器による事故防止について
\(注意喚起\) \(METI/経済産業省\)](#)
- (2) 千葉県ホームページ
[令和 8 年 8 月千葉豪雨により流出した高圧ガス容器による事故防止について
\(注意喚起\) /千葉県](#)

以 上

《注意喚起》

千葉豪雨により流出した高圧ガス容器による事故防止について

大阪府高圧ガス地域防災協議会
事務局

令和 8 年 8 月 13 日から翌 14 日にかけて千葉県を中心に関東地方で発生した集中豪雨（千葉豪雨）の影響により、千葉県内において酸素ガス容器及び圧縮アセチレンガス容器が流出したとの情報が確認されておりました。

その後、依然、流出した容器が見つかっていないことが、報道の取材で判明しております。

流出した容器は、東京湾まで流された可能性もあり、高圧ガス容器を発見された場合は、関係機関へ連絡し、みだりに触れない、移動させない、ガス臭くなくても、容器周辺では火気を使用しない等の注意喚起がなされています。

近年、自然災害を起因とした高圧ガス事故が増加傾向にあります。本注意喚起の状況から学べる教訓を職場で考えていただき、自主保安力の強化に役立てていただきたく、情報を配信させていただきます。

1. 事故概要

- (1) 発生日時：令和 8 年 8 月 13 日（木）～15 日（土）朝
この間に流出したものと推定されます。
- (2) 発生場所：亥鼻橋架け替え工事現場
- (3) 流出した容器：酸素容器 9 本とアセチレン容器 6 本
- (4) 物的被害：現時点では被害なし
- (5) 人的被害：現時点では被害なし
- (6) 事故原因：事故原因の詳細は不明ですが、千葉豪雨で千葉市花見川区の花見川が増水した影響により流出したものと推定されます。

2. 関連情報

- (1) 経済産業省ホームページ
[令和 8 年 8 月千葉豪雨により流出した高圧ガス容器による事故防止について](#)
[（注意喚起）（METI/経済産業省）](#)
- (2) 千葉県ホームページ
[令和 8 年 8 月千葉豪雨により流出した高圧ガス容器による事故防止について](#)
[（注意喚起）／千葉県](#)

以 上